

Informazioni da fornire per realizzare la personalizzazione del programma

- ☐ Una breve descrizione dell'impianto con indicazione delle varie aree funzionali e degli strumenti che ne fanno parte (indicandone anche marca e modello).
Esempio: Forno elettrico composto da due zone. La prima zona (preriscaldamento) è regolata da 2 regolatori ERO Electronic TKS mA. La seconda zona (trattamento) è regolata da un programmatore ERO Electronic MKP e da due regolatori ERO Electronic LFS relay.
- ☐ La configurazione completa degli strumenti presenti (vale a dire la lista completa di tutti i parametri di configurazione e "run-time").
Esempio: Allegare l'elenco completo dei parametri del programmatore e dei regolatori. L'elenco può essere inviato in qualsiasi formato (elettronico o cartaceo).
- ☐ La lista dei parametri da monitorare su ciascun strumento.
Esempio: Allegare l'elenco dei parametri da monitorare (massimo 30 parametri per il programmatore MKP e 15 parametri per ciascun regolatore). L'elenco può essere inviato in qualsiasi formato (elettronico o cartaceo).
- ☐ Il manuale utente ed il manuale di comunicazione Modbus-RTU di ciascun strumento da supervisionare.
Esempio: Allegare il manuale d'uso e di comunicazione degli strumenti oppure indicare un sito internet presso cui reperire queste informazioni. I manuali possono essere forniti in qualsiasi formato (elettronico o cartaceo).
- ☐ Una fotografia, un disegno o una mappa del locale / impianto in formato bitmap o jpg (800 x 600 pixel) da inserire come sinottico.
Esempio: Vedere il manuale utente del programma.
- ☐ La marca ed il modello del convertitore RS232/RS485 (oppure USB/ RS485) collegato al computer.
Esempio: Convertitore ERO Electronic CONV-X
- ☐ La marca, il modello e le caratteristiche principali del computer compreso il sistema operativo sul quale si desidera installare il programma indicando anche il numero di porta seriale alla quale è (o sarà) collegato il convertitore RS232/RS485.
Esempio: PC Assemblato Pentium IV / 1 Gb RAM / Lettore CD-ROM / Mouse e tastiera italiana. Sistema operativo Windows XP Professional aggiornato alla service pack 3. Il convertitore è collegato alla porta COM1.

Se tutti queste informazioni verranno fornite sarà possibile realizzare un CD-ROM contenente il programma personalizzato con le immagini e i parametri necessari rendendo l'installazione semplice e veloce. Si ricorda che tutti i parametri di monitoraggio e le immagini possono essere modificati anche in fase di installazione del prodotto.

A chi inviare i dati raccolti ?

I dati raccolti devono essere inviati a ing. Mauro Cilloni. Per maggiori informazioni Inviare una e-mail a mauro.cilloni@alice.it